

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



КНМ 13220061000201568480 от 18.01.2022 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Мордовия
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского
и Теньгушевского муниципальных районов**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«02» февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Республика Мордовия, Темниковский район, г. Темников, ул. Октябрьская, 26

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки №2

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №2 от 18.01.2022 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (Главного государственного инспектора Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору) Чекмарева Алексея Александровича, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 13220061000201568480.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ 10001495160.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Чекмаревым Алексеем Александровичем – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Мордовия (Главным государственным инспектором Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

Эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольно-надзорного органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, сооружений, территории, включая земельные участки, которыми организация владеет и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Республика Мордовия, Темниковский район, Урей, ул. Советская, д. 8.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Урейская основная общеобразовательная школа" (общественное здание) ИНН 1319109773 по адресу: Республика Мордовия, Темниковский район, Урей, ул. Советская, д. 8.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "20" января 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "02" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

20 января 2022 г по месту: Республика Мордовия, Темниковский район, Урей, ул. Советская, д. 8;

02 февраля 2022 г по месту: Республика Мордовия, Темниковский район, Урей, ул. Советская, д. 8.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) Протокол осмотра от 02.02.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Представленные контролируемым лицом: 1). Документы, подтверждающие прохождение обучения лиц ответственных за пожарную безопасность, журналы учёта инструктажей по пожарной безопасности. 2). Инструкции о мерах пожарной безопасности. 3). Документы на первичные средства пожаротушения. 4). Документы, подтверждающие работоспособность и обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения объекта защиты (наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности:

не выявлено, предписание №20/3 от 29.10.2021 года, выполнено в полном объеме.


12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 02 февраля 2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник ОНД и ПР Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов РМ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (Главный государственный инспектор Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) Чекмарев Алексей Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Чекмарев Алексей Александрович – Начальник ОНД и ПР Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов РМ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (Главный государственный инспектор Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) 8(83445)2-12-34.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

« 02 » февраля 2022 г. в 10 час. 00 мин. Сергей Ю.В. Бибалва

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского
и Теньгушевского муниципальных районов

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» октября 2021 г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Республика Мордовия, Темниковский район, с. Урей, ул. Советская, д. 8

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки №20

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №19 от 05.10.2021 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Мордовия (Главного государственного инспектора Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору) Чекмарева Алексея Александровича, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 13210061000201178136.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Чернышёвым Иваном Юрьевичем – старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республики Мордовия (Государственным инспектором Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов РМ по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

Эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, сооружений, территории, включая земельные участки, которыми организация владеет и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Республика Мордовия, Темниковский район, Урей, ул. Советская, д. 8.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Урейская средняя общеобразовательная школа" (общественное здание) ИНН 1319109773 по адресу: Республика Мордовия, Темниковский район, Урей, ул. Советская, д. 8.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "18" октября 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "29" октября 2021 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

18 октября 2021 г по месту: Республика Мордовия, Темниковский район, Урей, ул. Советская, д. 8;

22 октября 2021 г по месту: Республика Мордовия, Темниковский район, Урей, ул. Советская, д. 8;

29 октября 2021 г по месту: Республика Мордовия, Темниковский район, Урей, ул. Советская, д. 8.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) Протокол осмотра от 29.10.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Представленные контролируемым лицом: Документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции, документы, подтверждающие прохождение обучения лиц ответственных за пожарную безопасность, инструкции о мерах пожарной безопасности, журналы учёта инструктажей по пожарной безопасности, первичных средств пожаротушения, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты); Техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты (акты ввода систем в эксплуатацию, акты проверок работоспособности систем, исполнительная документация на системы); Договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законном основании, а также договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности; Технические паспорта на объект защиты; Документы, подтверждающие работоспособность наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения; Документы, подтверждающие проведение огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций (инструкция завода-изготовителя огнезащитных составов применяемых на объекте, акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)); Сертификаты (декларации) соответствия продукции требованиям пожарной безопасности на отделочные материалы (материалы для облицовки стен, материалы для покрытия полов, материалы для подвесных потолков).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности:

1. Огнетушитель №6 расположенный в коридоре 2-го этажа не исправен, давление на манометре на 0 (п. 60 ППР в РФ) ответственный Бибаева Т.В.:

2. Огнетушитель №5 установленный на объекте защиты эксплуатируется без раструба (п. 60 ППР в РФ) ответственный Бибаева Т.В.:

3. С работниками организации не проводится противопожарный инструктаж, журнал учета противопожарного инструктажа отсутствует, (п.3 ППР в РФ) ответственный Бибаева Т.В.;
4. Не проводится проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (п. 48 ППР в РФ) ответственный Бибаева Т.В.;
5. На объекте защиты отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности (п. 392 ППР в РФ) ответственный Бибаева Т.В.


12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 29 октября 2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший дознаватель ОНД и ПР Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов РМ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (Государственный инспектор Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) Чернышёв Иван Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Чернышёв Иван Юрьевич – Старший дознаватель ОНД и ПР Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов РМ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (Государственный инспектор Темниковского и Теньгушевского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) 8(83445)2-12-34.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

«20» 10 2021 г. в 10 час. 00 мин. Иван Бибаева Т.В.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УРЕЙСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ТЕМНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Мордовия
Республикань Темниковск
й муниципальной

райононь

Мордовия Республикань
Темниковской
муниципальной

райононь

Старшему дознавателю отдела НД и ПР
Темниковского и Теньгушевского районов РМ
старшему лейтенанту внутренней службы
И.Ю. Чернышёву

Советская ул., д.8, с. Урей, Темниковский
район, Республика Мордовия, 431234

E-mail: urey3@mail.ru

ОКПО: 12940814 ОГРН: 1021300833476

ИНН/КПП: 1319109773/131901001

07.12.2021 №57

В ответ на Ваше представление от 08.11.2021г. «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» сообщая, что данное представление рассмотрено и выявленные нарушения приведены в соответствие.

Приняты следующие меры по устранению выявленных нарушений.

1. Огнетушители №5 и №6 приведены в исправное рабочее состояние.
2. Оформлен журнал учёта противопожарного инструктажа с 09.11.2021г. Проведён противопожарный инструктаж с работниками школы 09.11.2021г
3. Организована работа по проверке работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта. (Копия акта прилагается)
4. Приведена в соответствие инструкция о мерах пожарной безопасности.

Директор школы



Т.В. Бибаева